

HABILITATION ELECTRIQUE OPERATIONS D'ORDRE NON ELECTRIQUE B0 - H0 - H0V Chargés de chantier

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, le participant sera capable :

- de définir et baliser une zone de travail
- d'assurer la surveillance d'un chantier vis-à-vis du risque électrique
- de faire appliquer les consignes de sécurité à son équipe

PUBLIC CONCERNE

Personnel d'encadrement non électricien, qui opère dans des zones où existent des risques électriques.

ANIMATEURS

Bernard RIBIERE – Intervenants extérieurs

METHODES PEDAGOGIQUES

Formation théorique en salle, suivie de travaux pratiques (mise en situation) sur site.

SUIVI, EVALUATION ET SANCTION

Contrôle et évaluation des connaissances théoriques tout au long de la formation.
Contrôle et évaluation des savoir-faire lors des travaux pratiques.

Documents délivrés en cas de réussite à l'évaluation :

Un avis et titre d'habilitation sera adressé à l'employeur, à l'issue de la formation.

Durée de validité recommandée selon la norme NF C18-510 : 3 ans

PROGRAMME

Réglementation et habilitation

Présentation de la réglementation en électricité

Les niveaux d'habilitation

Rôles des différents acteurs

Les documents applicables

Notions de base en électricité

Situations à risque et conséquences

Les dangers de l'électricité

Zones à risques électriques

Effets du courant sur le corps

Effets du courant sur le matériel

Zones d'environnement et prescriptions

Zones de voisinage et prescriptions

Exemple de situations types secteur BTP (canalisations isolées visibles, invisibles, noyées, encastrées, aériennes, armoires ou locaux électriques...)

Les règles de sécurité

Moyens de protection :

Balisage, Signalisation, Communication, Surveillance, Port des EPI

Conduite à tenir en cas d'accident corporel ou d'incendie d'origine électrique

Pratique : Mise en situation

AVERTISSEMENT

Prévoir de vous munir de vos Equipements de Protection Individuelle (tenue de travail, chaussures, casque)

DUREE	LIEU	CODIFICATION
1,5 jour	Sur site Plate Forme ou site déporté	9PSECU420